

Prüfbericht Nr. 57215352-02  
Datum: 11.05.2016

Test report No: 57215352-02  
Date: 11.05.2016

## WELL-Klassifizierung

## WELL-Classification

**Hersteller:**  
*Manufacturer*

Geberit International AG  
Schachenstraße 77  
8645 JONA  
SCHWEIZ

**Herstellwerk:**  
*Manufacturing plant*

Geberit Produktions GmbH  
Theuerbachstrasse 1  
88630 PFULLENDORF  
DEUTSCHLAND

**Produkt:**

WC-Spülsystem  
Sigma 12 cm, Nr.: 110.300 / 109.300  
als Spülkasten  
für den Bereich WELL Home

**Product:**

WC-flush-system  
Sigma 12 cm, no.: 110.300 / 109.300  
as a flushing cistern  
for the sector WELL Home

Menge (Durchfluss)

Einstellbare Spülwassermenge für ein  
Spülwassernennvolumen von 5 l

★ ★

Volume (flush volume)

Adjustable flush water volume for a  
nominal flush water volume of 5 l

Spülprogramm

Definierte Mindermengenspülung  
durch 2 Mengen-Spülung (Spartaste)

★ ★

Flush program

Defined minimum volumes flush  
with 2 volume flush (economy button)

Dem Prüflabor liegt folgender zugehörige  
Prüfbericht vor TRLP GmbH Nr. 57215352-01  
vom **11.05.2016**

(Bitte dieses Datum auf dem Online Registrierungsantrag eingeben.)

Following belonging test report is present to the  
test laboratory.TRLP GmbH No. 57215352-01  
dated **11.05.2016**

(Fill this date in the online registration application please.)

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Sanitär- und Abscheidetechnik



Dipl.-Ing. (FH) Arnold  
Laborleiter

Bearbeiter  
ha



P. Hammerschmidt, SV